

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
74653 Künzelsau

Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-169517-08-SI
vormals: W-150356-07-SI
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 03.11.2008

PRÜFZEUGNIS (Umschreibung von Prüfzeugnis W-150356-07-SI)

„Acetatsilikon Lebensmittel“ für die Verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von „Acetatsilikon Lebensmittel“ für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht W-169517-08-SI vom 03.11.2008 bestätigt.


Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von „Acetatsilikon Lebensmittel“ abgeschlossen ist
- dass „Acetatsilikon Lebensmittel“ nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass „Acetatsilikon Lebensmittel“ gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass „Acetatsilikon Lebensmittel“ bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt „Acetatsilikon Lebensmittel“ für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 03.11.2008

Der Direktor des Instituts
i. A.


Dr. Ch. Schell
(Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie)



Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen.
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

