



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146BM0338

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Vertreiber
distributor

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17, D-74653 Künzelsau

Produktart
product category

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)

Produktbezeichnung
product description

Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018

Modell
model

0893 511 050 und 0893 511 250

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: 21-00119-KP01 vom 17.02.2021 (EBI)
Baumusterprüfung: 17/128/5146/2 vom 15.09.2017 (EBI)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

23.08.2026 / 21-0184-GNV

70028-04-A-DE

19.05.2021 Rie C-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
0893 511 050 und 0893 511 250	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden
nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018

